

Einzuhaltende Verbrennungsbedingungen:

Verbrennungstemperatur: 850 °C

Mindestverweilzeit der Abgase: 2 Sekunden

Mindestsauerstoffgehalt: 6 Vol%

1. Halbstundenmittelwerte (Angaben in mg/Nm³ / % in der jeweiligen Klasse)

	Verbrennungslinie 1			Verbrennungslinie 2			Verbrennungslinie 3		
Kohlenmonoxid Grenzwert: 100	0 bis 50 100,00	50 bis 100 0,00	> 100 0,00	0 bis 50 99,93	50 bis 100 0,07	> 100 0,00	0 bis 50 100,00	50 bis 100 0,00	> 100 0,00
Gesamtstaub Grenzwert: 20	0 bis 10 100,00	10 bis 20 0,00	> 20 0,00	0 bis 10 100,00	10 bis 20 0,00	> 20 0,00	0 bis 10 100,00	10 bis 20 0,00	> 20 0,00
Gesamtkohlenstoff Grenzwert: 20	0 bis 10 100,00	10 bis 20 0,00	> 20 0,00	0 bis 10 99,93	10 bis 20 0,07	> 20 0,00	0 bis 10 100,00	10 bis 20 0,00	> 20 0,00
Chlorwasserstoff Grenzwert: 40	0 bis 20 100,00	20 bis 40 0,00	> 40 0,00	0 bis 20 100,00	20 bis 40 0,00	> 40 0,00	0 bis 20 100,00	20 bis 40 0,00	> 40 0,00
Schwefeldioxid Grenzwert: 200	0 bis 100 99,93	100 bis 200 0,07	> 200 0,00	0 bis 100 99,93	100 bis 200 0,07	> 200 0,00	0 bis 100 99,80	100 bis 200 0,20	> 200 0,00
Stickstoffdioxid Grenzwert: 300	0 bis 150 99,31	150 bis 300 0,69	> 300 0,00	0 bis 150 98,86	150 bis 300 1,14	> 300 0,00	0 bis 150 99,73	150 bis 300 0,27	> 300 0,00
Quecksilber Grenzwert: 0,035	0 bis 0,0175 99,87	0,0175 bis 0,035 0,13	> 0,035 0,00	0 bis 0,0175 99,93	0,0175 bis 0,035 0,00	> 0,035 0,07	0 bis 0,0175 100,00	0,0175 bis 0,035 0,00	> 0,035 0,00
Ammoniak Grenzwert: 10	0 bis 5 100,00	5 bis 10 0,00	> 10 0,00	0 bis 5 100,00	5 bis 10 0,00	> 10 0,00	0 bis 5 100,00	5 bis 10 0,00	> 10 0,00

2. Tagesmittelwerte (Angaben in mg/Nm³ / % in der jeweiligen Klasse)

	Verbrennungslinie 1		Verbrennungslinie 2		Verbrennungslinie 3	
Kohlenmonoxid Grenzwert: 50	0 bis 50 100,00	> 50 0,00	0 bis 50 100,00	> 50 0,00	0 bis 50 100,00	> 50 0,00
Gesamtstaub Grenzwert: 5	0 bis 5 100,00	> 5 0,00	0 bis 5 100,00	> 5 0,00	0 bis 5 100,00	> 5 0,00
Gesamtkohlenstoff Grenzwert: 10	0 bis 10 100,00	> 10 0,00	0 bis 10 100,00	> 10 0,00	0 bis 10 100,00	> 10 0,00
Chlorwasserstoff Grenzwert: 8	0 bis 8 100,00	> 8 0,00	0 bis 8 100,00	> 8 0,00	0 bis 8 100,00	> 8 0,00
Schwefeldioxid Grenzwert: 40	0 bis 40 100,00	> 40 0,00	0 bis 40 100,00	> 40 0,00	0 bis 40 100,00	> 40 0,00
Stickstoffdioxid Grenzwert: 150	0 bis 150 100,00	> 150 0,00	0 bis 150 100,00	> 150 0,00	0 bis 150 100,00	> 150 0,00
Quecksilber Grenzwert: 0,01	0 bis 0,01 100,00	> 0,01 0,00	0 bis 0,01 100,00	> 0,01 0,00	0 bis 0,01 100,00	> 0,01 0,00
Ammoniak Grenzwert: 10	0 bis 5 100,00	> 10 0,00	0 bis 5 100,00	> 10 0,00	0 bis 5 100,00	> 10 0,00